

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**13 Отдел надзорной деятельности по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и  
Кишертскому Муниципальным районам управления надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Пермскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодежная, 44

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**13 Отдел надзорной деятельности**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодежная, 44, 8 (34-271) 6-08-97, ogpn13@ugps.perm.su

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 24**

**по результатам рассмотрения заявления**

“ 09 ” октября 20 13 г.

г. Кунгур

(город, село, поселок)

17 ч 00 мин.

Начальник 13 Отдела надзорной деятельности майор внутренней службы Стуков Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) обследование)

в период с 13 ч 00 мин. “ 07 ” октября 20 13 г. по 16 ч 00 мин.

“ 07 ” октября 20 13 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории,

в зданиях и сооружениях Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
«Кишертский детский сад № 4».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина).

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(ых) по адресу:

Пермский край, Кишертский район, с.Усть-Кишерть, ул. Коммунистическая, 8; с.Усть-Кишерть, ул.  
Вокзальная, 4; с.Усть-Кишерть, ул. 8-Марта, 34.

при обследовании совместно с

заведующей МКДОУ «Кишертский детский сад № 4» Новоселовой Светланой Юрьевной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МКДОУ «Кишертский детский сад № 4 с.Усть-Кишерть, ул. Коммунистическая, 8:  
2-этажное II степени огнестойкости, освещение электрической, отопление центральное. Площадь  
здания 816 м.кв. Здание 1976 года постройки, сведений о проекте нет. Обслуживающий персонал –  
24 человека, детей – 131 человек. С первого и второго этажей здания имеются эвакуационный  
выходы в количестве - 7. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации  
и системой оповещения 2-го типа, огнетушителями. Здание оборудовано планами эвакуации  
людей на случай пожара, знаками пожарной безопасности. На расстоянии 100 метров от объекта  
расположены пожарные гидранты, в исправном состоянии.

Здание МКДОУ «Кишертский детский сад № 4 с.Усть-Кишерть, ул. Вокзальная, 4: 1-этажное V  
степени огнестойкости, освещение электрической, отопление центральное. Площадь здания 367,4  
м.кв. Здание 1990 года постройки, сведений о проекте нет. Обслуживающий персонал – 5 человек,

детей – 50 человек. Имеются эвакуационный выходы в количестве - 3. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения 2-го типа, огнетушителями. Здание оборудовано планами эвакуации людей на случай пожара, знаками пожарной безопасности. На расстоянии 80 метров от объекта расположены пожарные гидранты, в исправном состоянии.

Здание МКДОУ «Кишертский детский сад № 4 с. Усть-Кишерть, ул. ул. 8-Марта, 34: 2-этажное II степени огнестойкости, освещение электрической, отопление центральное. Площадь здания 478 м.кв. Здание 1979 года постройки, сведений о проекте нет. Обслуживающий персонал – 11 человека, детей – 70 человек. С первого и второго этажей здания имеются эвакуационный выходы в количестве - 6. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения 2-го типа, огнетушителями. Здание оборудовано планами эвакуации людей на случай пожара, знаками пожарной безопасности. На расстоянии 50 метров от объекта расположены пожарные гидранты, в исправном состоянии.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)  
 “ 09 ” октября 20 13 г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Вывод по результатам обследования:

здание и помещения МКДОУ «Кишертский детский сад № 4» соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности

“ 07 ” октября 20 13 г.

Обследование проводил:

Начальник 13 Отдела надзорной деятельности по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю майор внутренней службы Стуков Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 07 ” октября 20 13 г.



\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.